




AB 1593



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **25/17**

PRODUCENT: P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwiercz
84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32A

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny – peletowy

NAZWA PRODUKTU: **HEITZ MINI BIO 11** moc [kW] **11**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: 06.07.2017.

RODZAJ PALIWA: pelet drzewny

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%				11,4 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	132	Max	500	
OGC	[mg/m ³]	1	Max	20	
PYŁ	[mg/m ³]	11	Max	40	
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,2	Min	88,0	

MOC MINIMALNA - 30%				3,1 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	341	Max	500	
OGC	[mg/m ³]	3	Max	20	
PYŁ	[mg/m ³]	39	Max	40	
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,4	Min	88,0	

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 25/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Formularz B-3

Stąporków, dn. 18.09.2017.