




AB 1593



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.**

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **24/17**

PRODUCENT:	P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwiercz 84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32A
METODA BADANIA:	PN-EN 303-5:2012
PRODUKT:	Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP:	automatyczny – peletowy
NAZWA PRODUKTU:	HEITZ MINI BIO 22 moc [kW] 22
RODZAJ PODAWANIA PALIWA:	automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA:	5
DATA WYKONANIA BADAŃ:	30.06.2017.
RODZAJ PALIWA:	pelet drzewny

WYNIKI BADAŃ:

		MOC NOMINALNA - 100%		22,2 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	100	Max	500	
OGC	[mg/m ³]	1	Max	20	
PYŁ	[mg/m ³]	12	Max	40	
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,8	Min	88,3	

		MOC MINIMALNA - 30%		6,3 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	141	Max	500	
OGC	[mg/m ³]	2	Max	20	
PYŁ	[mg/m ³]	4	Max	40	
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,9	Min	88,3	

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 24/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Formularz B-3

Stąporków, dn. 20.09.2017.